

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 83

Ровнитель для пола баритовый FullMiX
ТУ 5745-014-77164835-2009

Дата отгрузки «22» марта 2018 г.

№ партии 619

дата производства «21» марта 2018 г.

Шифр контрольной пробы РБ 619/21.03.18

№ а/м В 276 МО /154

Кол-во 88 уп.

Грузополучатель ООО "Медремкомплект"

Вес 2,200 тн

Показатели	Требования ТУ 5745-014-77164835- 2009	Фактические показатели
Максимальный размер зерна, мм	4,5	2,0
Концентрат барита молотый	КБ-3, КБ-5, КБ-6	КБ-5
Цемент, марка по прочности	М400, М500	М500
Водоудерживающая способность, не менее, %	90	99,2
Жизнеспособность раствора, не менее, мин.	-	60
Плотность раствора, не менее, г/см. куб.	2,7	2,70
Прочность раствора на сжатие через 28 суток, не менее, МПа	4	34,2
Влажность сухой смеси, не более, %	0,3	0,08

Экологически чистый продукт.

1. Изготовитель гарантирует соответствие Ровнителя для пола баритового FullMiX требованиям ТУ 5745-014-77164835-2009 при соблюдении условий транспортирования и хранения
2. Гарантийный срок хранения: не более 12 месяцев с даты изготовления.

Нач. лаборатории

Чарушина И.И.