

**Общество с ограниченной ответственностью
Торговый дом «КЗПС»**
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44 Д, оф. 1006
Тел. (343) 380-70-78 (79)

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 289

Ровнитель для пола баритовый FullMiX
ТУ 5745-014-77164835-2009

Дата отгрузки «20» августа 2019 г.

№ партии 646

дата производства «27» июля 2019 г.

Шифр контрольной пробы РБ 646/27.07.19

№ а/м А 767 ВН

Кол-во 165 уп.

Грузополучатель: ООО «Медремкомплект»

Вес 4,125 тн

Показатели	Требования ТУ 5745-014-77164835- 2009	Фактические показатели
Максимальный размер зерна, мм	5,5	4,0
Концентрат барита молотый	КБ-3, КБ-5, КБ-6	КБ-5
Цемент, марка по прочности	М400, М500	М500
Водоудерживающая способность, не менее, %	90	98,9
Жизнеспособность раствора, не менее, мин.	-	60
Плотность раствора, не менее, г/см. куб.	2,7	2,72
Прочность раствора на сжатие через 28 суток, не менее, МПа	4	31,7
Влажность сухой смеси, не более, %	0,3	0,07

Экологически чистый продукт.

1. Изготовитель гарантирует соответствие Ровнителя для пола баритового FullMiX требованиям ТУ 5745-014-77164835-2009 при соблюдении условий транспортирования и хранения
2. Гарантийный срок хранения: не более 12 месяцев с даты изготовления.

Нач. лаборатории



Яловая И.И.